

УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор
 АО «АвиаСтар-ОПЭ»
 Д.А. Самойлов
 « 28 » 10 2021г.

**ГРАФИК вывода в ремонт электрооборудования для производства ППР
 на ноябрь 2021г.**

<i>Дата</i>	<i>Наименование п/ст</i>	<i>Наименование оборудования, выводимого в ремонт</i>
01.11.2021	ТП-3 УХС РУ-10кВ УХС ТП-4 УХС	РУ-10кВ: ВН-1, 1с.ш.-10кВ, яч. 1, 2, 3 РУ-0,4кВ: Т-1, 1с.ш.-0,4кВ РУ-10кВ: 1с.ш.-10кВ РУ-10/0,4кВ: ВН-1, Т-1, 1с.ш.-0,4кВ
02.11.2021	ТП-3 УХС ТП-3 Агава	РУ-10кВ: ВН-2, 2с.ш.-10кВ, яч. 4, 5, 6 РУ-0,4кВ: Т-2, 2с.ш.-0,4кВ РУ-6кВ: Т-1, 1с.ш.-6кВ
03.11.2021	ТП-3 Агава ГПП СОРВ	РУ-6кВ: Т-2, 2с.ш.-6кВ РУ-0,4кВ: 1, 2с.ш.-0,4кВ поочередно
04.11-07.11.21		
08.11.2021	ГПП Станкозавод	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. 2, 3, 4, 13
09.11.2021	ГПП Станкозавод	ЗРУ-10кВ: яч. 5, 9, 10, 32
10.11.2021	ГПП Станкозавод	ЗРУ-10кВ: яч. 11, 12 ГЩУ-0,4кВ: 1с.ш.-0,4кВ
11.11.2021	ГПП Станкозавод	ЗРУ-10кВ: 2 с.ш.-10кВ, яч. 14, 15, 18, 20, 26, 27, 28
12.11.2021	ГПП Станкозавод	ЗРУ-10кВ: яч. 16, 17, 19
13,14.11.2021		
15.11.2021	ГПП Станкозавод	ЗРУ-10кВ: яч. 24, 25, 31 ГЩУ-0,4кВ: 2с.ш.-0,4кВ
16.11.2021	ГПП Водозабор	ЗРУ-6кВ: 1 с.ш.-6кВ, яч. 3, 2, 19, 23
17.11.2021	ГПП Водозабор	ЗРУ-6кВ: яч. 13, 21 ГЩУ-0,4кВ: 1с.ш.-0,4кВ
18.11.2021	ГПП Водозабор	ЗРУ-6кВ: 2 с.ш.-6кВ, яч. 25, 27, 34, 44
19.11.2021	ГПП Водозабор	ЗРУ-6кВ: яч. 29, 32 ГЩУ-0,4кВ: 2с.ш.-0,4кВ
20,21.11.2021		
22.11.2021	ГПП Юбилейная	ЗРУ-10кВ: 1 с.ш.-10кВ, яч. 3, 13, 15, 21, 23, 25
23.11.2021	ГПП Юбилейная	ЗРУ-10кВ: яч. 1, 5, 7, 9
24.11.2021	ГПП Юбилейная	ЗРУ-10кВ: яч. 17, 19
25.11.2021	ГПП Юбилейная	ЗРУ-10кВ: 3 с.ш.-10кВ, яч. 27, 29, 31, 33, 45
26.11.2021	ГПП Юбилейная	ЗРУ-10кВ: яч. 35, 37, 49, 51
27,28.11.2021		
29.11.2021	ГПП Юбилейная	ЗРУ-10кВ: яч. 39, 41
30.11.2021	п/ст предприятия	Устранение дефектов, замечаний по п/ст

Составил: Зам.нач. ЭРЦ  Е.Н. Дорогов